

Kalibrierprotokoll zu Kabelschutzrohranlagen (zwingend aufbewahren!)

Objekt _____

Verlegedatum _____

Grabenprofil Anzahl Rohre/Rohrblockprofil:
Rohr-Durchmesser:
Rohrblocklänge:

Handel/Hersteller _____

Alle Rohre frei Ja Nein

Schnur eingelegt Ja Nein

Adresse Rohrverleger Bauunternehmung / EW / Endverleger

Verantwortlicher Mitarbeiter Bauunternehmung/EW/Endverleger

Datum/Unterschrift _____

Verantwortlicher Mitarbeiter EW, Gemeinde/Stadt, Ing.Büro

Datum/Unterschrift _____

Laut VSE Verlege-Richtlinie 1103.d Ausgabe 2010, müssen die Kaliber folgende Masse ausweisen:

| DN | Kalibermasse [mm] | | |
|------|-------------------|---------|------------|
| | Durchmesser D | Länge L | Anfasung f |
| 60 | 54 | 118 | 10 |
| 80 | 72 | 118 | 15 |
| 100 | 90 | 185 | 20 |
| 120 | 108 | 185 | 25 |
| 150 | 133 | 185 | 30 |
| 200 | 175 | 185 | 30 |
| K 28 | 24 | 55 | 5 |
| K 34 | 30 | 65 | 5 |
| K 40 | 36 | 80 | 7.5 |
| K 55 | 49 | 95 | 15 |

Lenzburg, Dezember 2017