

Kalibrierprotokoll zu Kabelschutzrohranlagen (zwingend aufbewahren!)

Objekt _____

Verlegedatum _____

Grabenprofil Anzahl Rohre/Rohrblockprofil:
Rohr-Durchmesser:
Rohrblocklänge:

Handel/Hersteller _____

Alle Rohre frei Ja Nein

Schnur eingelegt Ja Nein

Adresse Rohrverleger Bauunternehmung / EW / Endverleger

Verantwortlicher Mitarbeiter Bauunternehmung/EW/Endverleger

Datum/Unterschrift _____

Verantwortlicher Mitarbeiter EW, Gemeinde/Stadt, Ing.Büro

Datum/Unterschrift _____

Laut VSE Verlege-Richtlinie 1103.d Ausgabe 2010, müssen die Kaliber folgende Masse ausweisen:

DN	Kalibermasse [mm]		
	Durchmesser D	Länge L	Anfasung f
60	54	118	10
80	72	118	15
100	90	185	20
120	108	185	25
150	133	185	30
200	175	185	30
K 28	24	55	5
K 34	30	65	5
K 40	36	80	7.5
K 55	49	95	15

Lenzburg 12/2017